Sharjah Electricity & Water Authority
Directorate of Transmission & Distribution
P.O. Box: 1374, Sharjah, U.A.E.
Tel.: (+971) 6-5421100
Fax: (+971) 6-5422877

هيئة كهرباء ومياه الشارقة
الإدارة العامة للنقل والتوزيع
ص.ب : ١٣٧٤، الشارقة - ا.ع.م.
هاتف : ٥٤٢١١٠٠-٦ (٩٧١+)
البراق : ٥٤٢٢٨٧٧-٦ (٩٧١+)

السادة / شركة ايه وين للشبابيك والأبواب المحترمين ...

تحية طيبة وبعد ..

الموضوع/ اعتماد النوافذ ومقاطع الـ UPVC

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود أن نحيطكم علماً بأنه تم فحص العينة المقدمة من قبلكم طبقاً للمواصفات المبينة أدناه :-

١) طبقات زجاجية مزدوجة سماكة ($6\ mm^2$).
٢) مادة الإطار من الـ (**UPVC**).
٣) معامل انتقال الحرارة ($0.4\ Btu/S.Ft^2.\ F^0/Ft$)

ووجدت مطابقة إلى لائحة شروط ومواصفات البناء في إمارة الشارقة حسب قرار المجلس التنفيذي في تطبيق شروط ومواصفات العزل الحراري في إمارة الشارقة.

هذا.. وقد أعطيت هذه الرسالة بناءً على طلبكم دون أدني أي مسئولية على الهيئة فيما يتعلق بحقوق الغير.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ....

هيئة كهرباء ومياه الشارقة
مدير ادارة التوزيع
DISTRIBUTION MANAGER
Sharjah Electricity & Water Authority

مدير الإدارة العامة للنقل والتوزيع

تحريراً في : ٢٠٠٧/٠١/٢٩م